

Информация по устранению нарушений требований пожарной безопасности, указанных в предписаниях  
Федерального государственного пожарного надзора на 01.08.2022год

ОУ	№ предписания	Пункты предписания	Выполнено/не выполнено	Срок выполнения
МАОУ «Лицей №6»	№ 381/1/1 от 23 мая 2022года	Ширина эвакуационного выхода не соответствует нормативным требованиям, менее 1,2м.	Не устранено	До 24.05.2023
		Допущено изменение объемно-планировочных решений путем дополнительно установленных перегородок в результате чего оборудованы каб321-323,315-317,219-223, архив, книгохранилище.	не устранено	До 24.05.2023
		Ремонт АПС с установкой дополнительных элементов	не устранено	До 31.08.2022
		На противопожарных дверях, ведущих на кровлю, помещений складского назначения, кладовых, электрощитовых и производственных помещений отсутствует устройство для самозакрывания.	не устранено	До 24.05.2023
		На дверях помещений производственного и складского назначения отсутствует обозначение их категории по взрывопожарной и пожарной безопасности.	устранено	
		Система вентиляции не заблокирована с АПС	не устранено	До 24.05.2023
		В малом спортзале, каб 115,116,119,120, тренерской отсутствуют пожарные извещатели.	Не устранено	До 24.05.2023
		Здание не оборудовано аварийным освещением	Не устранено	До 24.05.2023



И.О. директора МАОУ «Лицей №6»

М.В.Горшенина